

ТОВ "Дніпрова будівельна корпорація «Граніт»"
 Харків, 61170, 8-міський район, Ізюменський район,
 с. Шоревка, ул. Броварська, 40 . тел. / факс (04142) 4-91-62, 4-50-51

ПАСПОРТ № 586 від 15 08 2013.

№ партії відповідає № паспорта.

ДСТУ БВ.2.7-75-98 "Щебень та гравій піщані природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт, ТУ"

Найменування породи
гранит

Получатель ЗАО "Секретаб Коуринг" БОГЕЛ

Кількість вагонів _____ шт. вагонів Кількість машини _____ шт.

Номера вагонів: _____ Номера машини: _____

$D_{\text{наименьшее}}$	95,36%
$0,5 \times D_{\text{больш}} + D_{\text{наиболь}}$	49,27%
$D_{\text{наибольшее}}$	2,20%
$1,25 \times D_{\text{наибольшее}}$	0%
Содержание зерен в щебне и гравии в шаровидной и овальной форме	14,82%
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия	%
Стертость в поличном барабане	20,21%
Содержание слабых и выветрелых пород по массе не более	0%
Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе не более	0,12%
в т.ч. глины в комках	0%
Марка по прочности	1400
Марка по морозостойкости, циклов	F 300
Содержание посторонних примесей ,вредных соед	не содержит
Насыпная плотность в высушенном состоянии	1312 кг/м ³
Класс использования согласно ДСТУ В.1.4-2.01-97	первый
Суммарный уровень радиоактивности	300,4 Бк/кг
Лаборант ОТК	_____ підпис
Мастер погрузчика	_____ підпис



[Handwritten signature]

 підпис